

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/121751/KPN/KANPUR NAGAR/3322/CFO

दिनांक: 19-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **THE GANGES WORLD SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **ARAZI NO 407 OBLIC 2 MI AND 416 OBLIC 2 MI,VILLAGE ROOMA,KANPUR NAGAR** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **6150.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **2713.16** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BLOCK	2	0	7.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **THE GANGES WORLD SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NEERU SINGH E-Mail ID : neeru2816@gmail.com Mobile No. : 9838585768** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-06-2024** से **24-06-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **THE GANGES WORLD SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **THE GANGES WORLD SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : The School is Operational since long,NOC is Issued as per G.O.dated 07.01.2022 on (G+1) FLOOR ONLY as per Physical Site Inspection & Verification with the Recommendations of FSSO K-7:

- 1.To Comply as per UP Fire & Emergency Services Act 2022 & Rules 2024.
- 2.To Maintain All Fire System in Operational mode Always with DG Supply.
- 3.To Maintain all Stairs and Keep free Access to All Exits Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises.
- 4.To Submit Operational Certificate of Fire System on Quarterly & Half Yearly Basis.
- 5.The Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions and for any False Information or FSSO Inspection Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-06-2024
स्थान : KANPUR NAGAR

[B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410]

24-06-2024

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the THE GANGES WORLD SCHOOL (name of the building or premises) at ARAZI NO 407/2, AND 416/2 VILLAGE ROOMA, KANPUR NAGAR (address) comprised of NO basement(s) and GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR (upper floors) owned/ occupied by THE GANGES WORLD SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 24.06.2024 (date of inspection) in the presence of Neetu Singh (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 24.06.2024 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:- NOC ID- UPFS/2024/12LT51/ KAN/KANPUR NAGAR/3322/CFO
DATE: 24.06.2024

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 24.06.2024 (date of issue) at KANPUR NAGAR (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: DeleefName: Rahul MondalDesignation: FIRE STATION SECOND OFFICERName & Address of Department/ Office: FIRE STATION

TAJMAU, KANPUR
NAGAR

To

THE GANGES WORLD SCHOOL
ROOMA, KANPUR
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
.....
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.